

Basisprotocol voor de toeristische sector (m.u.v. eventsector)

Basisprincipes

Het open stellen voor het publiek is mogelijk op voorwaarde dat de attracties/ attractieparken/musea/recreatiedomeinen/erfgoed sites/logies aan alle hieronder vermelde voorwaarden voldoen

Basisvoorwaarden:

- Eenieder, vanaf de leeftijd van 10 jaar, is in elk geval verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondkapje.
- de onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
- de onderneming of vereniging stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de consumenten;
- de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
- de onderneming of vereniging zorgt voor een goede ventilatie; - een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
- In besloten gemeenschappelijke ruimten zoals filmzalen en theaterzalen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO₂) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO₂. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.

Bij het (professioneel) uitoefenen van recreatieve activiteiten en het uitbaten van logies moeten nog volgende specifieke regels bijkomend nageleefd worden:

- de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
- in de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO₂) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO₂. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk te worden gesloten. In vakantiewoningen en jeugdverblijven is dit niet verplicht als er slechts één groep (gezelschap) tegelijkertijd verblijft.